

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по
Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, дом 53а, тел. 10-42-39, 10-43-69
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. 6-00-91**

Предписание № 51/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Чайковская районная детская школа искусств»

Во исполнение распоряжения заместителя начальника 11 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 07 мая 2018 года № 51, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч.00 мин. по 16 ч. 00 мин. 16 мая 2018 года; с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 30 мая 2018 года; с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 31 мая 2018 года; проведена внеплановая, выездная проверка муниципального бюджетное учреждения дополнительного образования «Чайковская районная детская школа искусств», расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 18а, 18в инспектором 11 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Ивановым Владимиром Александровичем совместно с директором муниципального бюджетное учреждения дополнительного образования «Чайковская районная детская школа искусств», Агафоновой Натальей Петровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МБУДО «Чайковская районная детская школа искусств», Пермский край, с. Фоки, ул. Ленина, 18а				
1.	Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации выполнены кабелем, не обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени,	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390. п. 2 ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.15.3 свод правил СП 5.13130.2009	01.03.2019	

	необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (применен кабель КСПВ 2х0,5).	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п. 6 табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. требования пожарной безопасности»		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

— Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором


Инспектор 11 ОНПР по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю
старший лейтенант внутренней службы
В.А. Иванов

" 31 " 05 2018 г.




(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

" 31 " 05 2018 г.


(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495)449-99-99
ЦРЦ МЧС России 8(499) 449-89-89;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02.